

**Государственный энергетический надзор  
РУП «Гродноэнерго»**

Руководителю \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ №131-7-2017**

«О подключении к электрической сети  
праздничной иллюминации»

Не за горами самые любимые всеми без исключения жителями Гродненщины праздники – Рождество и Новый год. На всех главных площадях и иных местах проведения праздничных мероприятий области установлены ели, которые в нынешнее время невозможно себе представить без электрических лампочек, собранных в одну сложную цепь для создания праздничной иллюминации. Во всех учреждениях образования области запланированы мероприятия, посвященные празднованию Рождества и Нового года, с обязательной установкой елей с электрическими гирляндами. И от исправного технического состояния, надежной и безопасной эксплуатации электрооборудования зависит безопасность жизни и здоровья людей, участвующих в праздничных мероприятиях. Для того, чтобы праздник не обернулся для кого-то несчастьем, органами Государственного энергетического надзора Республики Беларусь в соответствии с возложенными на них задачами и функциями запланировано проведение мониторинга технического состояния электроустановок указанных выше объектов. Ранее проведенные мониторинги показывают, что техническое состояние электрооборудования в основном соответствует требованиям нормативно-технических актов, однако не лишним будет еще раз напомнить основные правила электробезопасности, пренебрежение которыми может привести к несчастному случаю:

- запрещено закладывать шнуры за газовые, отопительные, водопроводные трубы;
- запрещено пользоваться самодельными электрическими гирляндами, инструментом;
- запрещено прикасаться одновременно к электроприборам, выключателям, розеткам, патронам и заземлённым металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т. д.);
- запрещено вешать на электропроводку любые предметы;
- запрещено пользоваться неисправными розетками, шнурами для включения электрооборудования и электроприборов;
- запрещено вытягивать за шнур штепсельную вилку из розетки;
- запрещено использовать оголенные концы проводов вместо вилки.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, возникновения пожара, порчи и гибели имущества, на основании Положения о государственном энергетическом надзоре в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.1998 №26 (в ред. постановления Совмина от 12.02.2014 №122), Вам ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Провести необходимые профилактические электрофизические испытания и измерения в электроустановках, переносных, передвижных электроприемников, а также вспомогательного оборудования к ним.

2. Провести внеплановые осмотры, детальное обследование электроустановок, электроприемников, выявленные нарушения устранить.

3. Обеспечить разработку и рассмотрение заинтересованными органами в установленном порядке проектной документации при необходимости подключения к электрической сети передвижных торговых объектов, сценических площадок, иных электроустановок с учетом требований ТНПА и рекомендаций заводов-изготовителей.

4. После выполнения монтажа в соответствии с проектной документацией и проведения приемо-сдаточных испытаний предъявить электроустановку, а также проектную, исполнительную и другую техническую документацию для осмотра и получения заключения о готовности электроустановок передвижных торговых объектов, сценических площадок, иных электроустановок к эксплуатации. По результатам проверки технической документации и осмотра электроустановок представителем органа госэнергонадзора будет составлен акт с обязательным заключением о возможности (невозможности) их ввода в эксплуатацию.

5. О выполнении предписания сообщить письменно в срок до \_\_\_\_\_.

Невыполнение настоящего предписания, эксплуатация электроустановок с указанными нарушениями может повлечь за собой применение к Вам санкций, предусмотренных статьями 20.12, 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Консультации по вопросам осмотра электроустановок и получения заключения о готовности их к эксплуатации можно получить в территориальном подразделении филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго» по адресу: \_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_.

Главный инженер  
филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго» –  
старший государственный инспектор  
по энергетическому надзору

А.Г. Зленко