

О возможности обшивки купе кабины лифта.

В соответствии с приложением 2 к Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 года № 354-З «О промышленной безопасности» лифты являются потенциально опасными объектами (далее - ПОО) и на них распространяется действие технического регламента Таможенного союза «Безопасности лифтов» ТР ТС 011/2011 (далее – ТР ТС 011).

Подпунктам 5.1 пункта 5 Приложения 1 к ТР ТС 011 установлены следующие специальные требования:

ограждение конструкции купе кабины лифта, а также отделка стен, потолка и пола должны выполняться из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания.

Согласно статьи 20 Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности» Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 56 (далее – Правила), являются техническим нормативным правовым актом, устанавливающим обязательные для соблюдения требования промышленной безопасности.

Пунктам 26 Правил установлено:

облицовка пространств ПОО, где могут находиться пользователи, в том числе облицовка кабины, плафоны светильников, настилы полов, а также приказные и вызывные посты, в том числе их кнопки должны быть изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов.

На основании изложенного, Гродненское областное управление Госпромнадзора считает возможным в целях предотвращения нарушения целостности купе кабины лифта в обоснованных случаях (период активной фазы ведения поквартирного ремонта их владельцами) применение антивандальной обшивки кабины лифта при выполнении следующих условий:

наличие согласования с заводом-изготовителем лифта или его полномочным представителем мест и способа крепления;

применение конструкций, не представляющих опасность для пассажиров, и материалов с показателями пожарной опасности не ниже показателей материалов, из которых изготовлены стены, пол и крыша кабины лифта.